

《業務用浄水器の仕様》

品 番	#KZ-LOASN3	#KZ-OASM2	#KZ-LOASN0	#KZ-OASM0
カートリッジ [(株)キッツマイクロフィルター]	LOASC-3	OASC-2	LOASC-0	OASC-0
ろ 材	活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン)		活性炭、不織布	
ろ過流量	10.0L／分	5.0L／分	10.0L／分	5.0L／分
浄水能力(※1)	遊離残留塩素 (総ろ過水量100,000L 除去率80%)	遊離残留塩素 (総ろ過水量40,000L 除去率80%)	遊離残留塩素 (総ろ過水量200,000L 除去率80%)	遊離残留塩素 (総ろ過水量40,000L 除去率80%)
		濁り (総ろ過水量30,000L ろ過流量50%)		
	濁り (総ろ過水量30,000L ろ過流量50%)	CAT(農薬) (総ろ過水量140,000L 除去率80%)		
		2-MIB(カビ臭) (総ろ過水量60,000L 除去率80%)		
		総トリハロメタン (総ろ過水量11,000L 除去率80%)		
	使用圧力	0.1～0.6MPa		
最小動水圧・瞬間耐圧	0.07MPa・1.75MPa			
使用温度	5～30℃			
本体重量	1.9kg(満水時3.6kg)	1.5kg(満水時3.2kg)	1.9kg(満水時3.6kg)	1.5kg(満水時3.2kg)
ろ材交換時期の目安	1ヵ年 (1日当たりの使用量80L／日)	1ヵ年(1日当たりの使用量30L／日)	1ヵ年(1日当たりの使用量545L／日)	1ヵ年(1日当たりの使用量30L／日)

(※1) 浄水能力については、JIS S 3201での試験結果です。